

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 2160055

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační krabice a příslušenství

Obchodní značka:

Typ: 8101-8119, 8101 HF - 8119 HF (dále viz příloha)

Jmenovité hodnoty: viz příloha

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka EŠČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky EŠČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 604794-01/01 ze dne: 25.11.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13

cl. 7, 8.1, 8.2, 9, 10, 12.1, 12.1.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.9, 12.10, 13.1.1, 13.1.2, 13.2, 13.3.1, 14.1, 14.2, 14.3, 15.3, 16.2, 18

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 600740-01 ze dne 03.03.2016
- smlouvě na užívání značky EŠČ č. 604794 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

30.11.2016

V Praze dne

RNDr. Milan Press
Zástupce vedoucího certifikačního orgánu



razítko



604794-01

Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení (plastové) (-5°C do +60°C)/ Electroinstallation boxes in enclosed design (plastic) (-5°C do +60°C)				
Typ/ Type	Materiál/ Material	Jmenovité hodnoty/ Ratings		Montáž do stupně hořlavosti/ Installation into materiál with flammability grad
8101	PVC	400V	IP 54	A to C2 (max. 16A)
8102	PVC	400V	IP 54	A to C2 (max. 16A)
8106	PVC	500V	IP 40	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8107	PVC	500V	IP 40	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8110	PVC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8111	PVC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8112	PVC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8117	PVC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8118	PVC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8119	PVC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)

Nezkoušené příslušenství / Non tested accessories

Ucpávky/ Sealings:	1601 – 1619, 1630 – 1635	Svorkovnice/ Terminal Block	S-66
Průchodky/ Cable glands	G-49, 1601, 1611, 1618		S-96
Bezšroubové svorky/ Screwless terminals	TYP 015-024		SP-96
Vícepólové svorkovnice/ Multipolar terminals:	TYP 210 PP-712PP HA		

Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení (plastové) – bezhalogenové (HF) (-5°C do +60°C) Electroinstallation boxes in enclosed design (plastic) – halogen free (-5°C do +60°C)				
Typ/ Type	Materiál/ Material	Jmenovité hodnoty/ Ratings		Montáž do stupně hořlavosti/ Installation into materiál with flammability grad
8101 HF	polycarbonatePC	400V	IP 54	A to C2 (max. 16A)
8102 HF	polycarbonatePC	400V	IP 54	A to C2 (max. 16A)
8106 HF	polycarbonatePC	500V	IP 40	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8107 HF	polycarbonatePC	500V	IP 40	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8110 HF	polycarbonatePC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8111 HF	polycarbonatePC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8112 HF	polycarbonatePC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8117 HF	polycarbonatePC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8118 HF	polycarbonatePC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)
8119 HF	polycarbonatePC	500V	IP 54	A, (B to C2 – max. 400V, 16A)

Nezkoušené příslušenství / Non tested accessories

Ucpávky/ Sealings:	1601 HF – 1619 HF, 1630 HF – 1635 HF	Svorkovnice/ Terminal Block	S-66
Průchodky/ Cable glands	G-49, 1601, 1611, 1618		S-96
Bezšroubové svorky/ Screwless terminals	TYP 015-024		SP-96
Vícepólové svorkovnice/ Multipolar terminals:	TYP 210 PP-712PP HA		

